



**ACTA D'OBERTURA DEL SOBRES NÚMERO 2 PRESENTATS EN EL
PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE "SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT A PLA
D'EMPURIES, GRAU I BARRI QUINTANES"**

A Ampostà, el dia 28 de novembre de 2016.

Essent les 12,00 hores es constitueix la Mesa de contractació prevista al Plec de clàusules reguladores del procediment obert convocat per l'adjudicació del contracte per l'execució de l'obra "Substitució d'enllumenat a Pla d'Empuries, Grau i Barri Quintanes".

La Mesa resta constituïda per:

- President: Adam Tomàs i Roiget, Alcalde - President.
- Vocals: Maria Cinta Vidal Bayarri, Secretària de la Corporació.
Maria del Mar Medall González, Interventora.
Jordi Caballé Estrada, Coordinador dels serveis al territori.
Joan Carles González Conde, Enginyer municipal.
- Secretari: Ramon Noche Arnau, funcionari de la Corporació.

A la vista de la documentació presentada i de l'informe emès pel Secretari de la Mesa, s'acorda:

PRIMER. Determinar els licitadors admesos i exclosos

a) LOT NÚMERO 1

Admesos:

- Luxiform Tortosa. SL.
- Novatilu, SLU.
- CM Salvi, SL.
- Electricitat boquet, SL.
- Benito urban, SLU.
- Sinelec Ebre, SL.
- C&G Carandini, SA.
- Valdonaire soluciones técnicas, SL.

Exclosos:

1. Luxled técnica, SL.:



- No acreditació suficient de la solvència econòmica i financera: la clàusula 5 del Plec estableix que dita solvència s'acreditarà mitjançant la presentació del volum anual de negocis en l'àmbit al que es refereix el contracte per un import igual o superior al de l'import del contracte. El valor estimat del lot 1 del contracte és de 144.865,96 €. I el seu pressupost de licitació és de 175.287,61 €. L'empresa presenta la declaració següent:
 - Volum de negocis de l'any 2013: 85.919,38 €, dels quals 32.467,00 € corresponen a il·luminació industrial i civil.
 - Volum de negocis de l'any 2014: 107.920,37 €, dels quals 48.322,00 € corresponen a il·luminació industrial i civil.
 - Volum de negocis de l'any 2015: 143.786,47 €, dels quals 78.434,00 € corresponen a il·luminació industrial i civil.
- La declaració responsable del fabricant presentada per Manufacturas plàstics may, SA., no s'ajusta al model que figura a l'annex 1 del Plec, mancants:
 - Manifestació de que els productes a subministrar compleixen amb el RD 842/2002, RD 1890/2008 i la Llei 6/2001.
 - El fabricant disposa de la ISO14001.
- La declaració de conformitat CE del conjunt de lluminàries a subministrar presentada per Manufacturas plàstics may, SA., no s'ajusta al model que figura a l'annex 1 del Plec, mancants la declaració de compliment de les normes següents:
 - UNE EN 62493 Avaluació dels equips d'enllumenat amb relació a l'exposició humana als camps electromagnètics.
 - UNE EN 62471-2009 Seguretat fotobiològica de làmpades i aparells que utilitzen làmpades.

2. Electricitat i fontaneria Solà Abellà, SL.:

- La declaració responsable del fabricant presentada per Philips Lighting Spain, SL., no s'ajusta al model que figura a l'annex 1 del Plec en el punt 9 essent la temperatura de funcionament de la lluminària oferta entre -20°C i 35°C, requerint-se segons el Plec un interval entre -20°C i 40°C.
- La declaració de conformitat CE del conjunt de lluminàries a subministrar presentada per Philips Lighting Spain, SL., no s'ajusta al model que figura a l'annex 1 del Plec, mancants la declaració de compliment de les normes següents:
 - UNE EN 61347-2-13 Dispositius de control de la làmpada. Part 2-13



- UNE EN 62384 Dispositius de control electrònics alimentats en corrent continua o corrent alterna en mòduls LED. Requisits de funcionament
- UNE 150301 Gestió ambiental del procés de disseny i desenvolupament. Ecodisseny.

3. Istem, SLU. en no haver presentat dintre del termini atorgat per la subsanació dels defectes en la documentació administrativa presentada els documents següents:

- Declaracions responsables previstes a l'annex 1 del Plec de clàusules econòmiques – administratives reguladores del procediment.
- Acreditació de la inscripció en el registre REI-RAEE de l'empresa licitadora o del fabricant del producte ofert.

4. IMCh led, SL., en no haver presentat dintre del termini atorgat per la subsanació dels defectes en la documentació administrativa presentada els documents següents:

- Acreditació de la solvència econòmica.
- Acreditació de la inscripció en el registre REI-RAEE de l'empresa licitadora o del fabricant del producte ofert.

b) LOT NÚMERO 2:

Admesos:

- Also Casals instal·lacions, SL.
- Falmobu, SL.
- Instal·lacions i manteniments Terres de l'Ebre, SLL.
- Estudios y montajes electricos, SL.
- Sociedad ibérica de construcciones eléctricas, SA.
- Top proyectos y contrataas, SL.
- Electricitat i fontaneria Solà Abellà, SL.
- Mittom sistemes 2, SL.
- Istem. SLU.
- Etra bonal, SA.

Exclosos: cap.

c) LOT NÚMERO 3:

Admesos:

- Also Casals instal·lacions, SL.
- Top proyectos y contrataas, SL.

Exclosos: cap.



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL
CIUTAT D'AMPOSTA

SEGON: Obertura dels sobres número 2 (ofertes que han de ser avaluades mitjançant judici de valor) amb el resultat següent:

a) LOT NÚMERO 1:

Luxiform Tortosa. SL.:

- Memòria tècnica: si.
- Estudi lumínic: si.
- Mostra lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W: si.
- Millora dels requisits mínims per a la lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W:

	Valor ofert
Grau de protecció IP	IP66
Grau de protecció IK	IK08
Protecció sobre tensions	10kV
Eficiència de la lluminària	Sobre el fluxe nominal 122,97 Lm/w Sobre el fluxe real 97,17 Lm/w
Vida útil del conjunt (driver i lluminària)	60.000 hores
Nivell de programació de drivers, número i tipus	Punt a punt DALI

Novatilu, SLU.:

- Memòria tècnica: si.
- Estudi lumínic: si.
- Mostra lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W: si.
- Millora dels requisits mínims per a la lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W:

	Valor ofert
Grau de protecció IP	IP67
Grau de protecció IK	IK10
Protecció sobre tensions	20 Ka i 10 Kv
Eficiència de la lluminària	115,81 lm/W
Vida útil del conjunt (driver i lluminària)	> 163.000 hores
Nivell de programació de drivers, número i tipus	5 nivells

CM Salvi, SL.:

- Memòria tècnica: si.



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL
CIUTAT D'AMPOSTA

- Estudi lumínic: si.
- Mostra lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W: si.
- Millora dels requisits mínims per a la lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W:

	Valor ofert
Grau de protecció IP	IP66
Grau de protecció IK	IK09
Protecció sobre tensions	10kV
Eficiència de la lluminària	122lm/W
Vida útil del conjunt (driver i lluminària)	100.000 hores
Nivell de programació de drivers, número i tipus	Driver amb regulació autònoma 5 nivells, connexió nodo i punt a punt

Electricitat boquet, SL.:

- Memòria tècnica: si.
- Estudi lumínic: si.
- Mostra lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W: si.
- Millora dels requisits mínims per a la lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W:

	Valor ofert
Grau de protecció IP	IP66
Grau de protecció IK	1K10
Protecció sobre tensions	15Kv
Eficiència de la lluminària	127lm/W
Vida útil del conjunt (driver i lluminària)	127.495 hores
Nivell de programació de drivers, número i tipus	5 nivells de regulació

Benito urban, SLU.:

- Memòria tècnica: si.
- Estudi lumínic: si.
- Mostra lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W: si.
- Millora dels requisits mínims per a la lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W:



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL
CIUTAT D'AMPOSTA

	Valor ofert
Grau de protecció IP	IP66
Grau de protecció IK	IK09
Protecció sobre tensions	10kV
Eficiència de la lluminària	106lm/W
Vida útil del conjunt (driver i lluminària)	100.000 hores
Nivell de programació de drivers, número i tipus	NODO

Sinelec Ebre, SL.:

- Memòria tècnica: si.
- Estudi lumínic: si.
- Mostra lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W: si.
- Millora dels requisits mínims per a la lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W:

	Valor ofert
Grau de protecció IP	IP66
Grau de protecció IK	IK09
Protecció sobre tensions	10kV
Eficiència de la lluminària	106lm/W
Vida útil del conjunt (driver i lluminària)	100.000 hores
Nivell de programació de drivers, número i tipus	5 nivells

C&G Carandini, SA.:

- Memòria tècnica: si.
- Estudi lumínic: si.
- Mostra lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W: si.
- Millora dels requisits mínims per a la lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W:

	Valor ofert
Grau de protecció IP	IP66
Grau de protecció IK	IK10
Protecció sobre tensions	10Kv
Eficiència de la lluminària	109,70LM/w
Vida útil del conjunt (driver i lluminària)	93.000 hores
Nivell de programació de drivers, número i tipus	5 nivells

Valdonaire soluciones técnicas, SL.:



- Memòria tècnica: si.
- Estudi lumínic: si.
- Mostra lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W: si.
- Millora dels requisits mínims per a la lluminària tipus 1.1.3 LED VIAL 37W:

	Valor ofert
Grau de protecció IP	IP67
Grau de protecció IK	IK09
Protecció sobre tensions	10Kv
Eficiència de la lluminària	112lm/W
Vida útil del conjunt (driver i lluminària)	125.000 hores
Nivell de programació de drivers, número i tipus	5 nivells

b) LOT NÚMERO 2:

Also Casals instal·lacions, SL.:

- Memòria tècnica: si.
- Millores de responsabilitat social proposades: si.

Falmobu, SL.:

- Memòria tècnica: si.
- Millores de responsabilitat social proposades: si.

Instal·lacions i manteniments Terres de l'Ebre, SLL.:

- Memòria tècnica: si.
- Millores de responsabilitat social proposades: si.

Estudios y montajes electricos, SL.:

- Memòria tècnica: si.
- Millores de responsabilitat social proposades: no.

Sociedad ibérica de construcciones eléctricas, SA.:

- Memòria tècnica: si.
- Millores de responsabilitat social proposades: si.

Top proyectos y contratas, SL.:

- Memòria tècnica: si.
- Millores de responsabilitat social proposades: si.



Electricitat i fontaneria Solà Abellà, SL.:

- Memòria tècnica: si.
- Millores de responsabilitat social proposades: si.

Mittom sistemes 2, SL.:

- Memòria tècnica: si.
- Millores de responsabilitat social proposades: si.

Istem. SLU.:

- Memòria tècnica: si.
- Millores de responsabilitat social proposades: si.

Etra bonal, SA.

- Memòria tècnica: si.
- Millores de responsabilitat social proposades: si.

c) LOT NÚMERO 3:

Also Casals instal·lacions, SL.:

- Memòria tècnica: si.
- Millores de responsabilitat social proposades: si.

Top proyectos y contratas, SL.:

- Memòria tècnica: si.
- Millores de responsabilitat social proposades: si.

TERCER. Designació de tècnics que realitzaran l'avaluació de les ofertes incloses en els sobres número 2:

a) LOT NÚMERO 1: l'avaluació es realitzarà per l'enginyer municipal i el coordinador dels serveis al territori, amb l'assessorament dels tècnics externs (enginyers): Joan Garrido González, Xavier Casanova Pallejà i Joan Gabriel Talarn Maigí.

b) LOT NÚMERO 2: l'avaluació es realitzarà per l'enginyer municipal i el coordinador dels serveis al territori, amb l'assessorament dels tècnics externs (enginyers): Joan Garrido González, Xavier Casanova Pallejà i Joan Gabriel Talarn Maigí.

c) LOT NÚMERO 3: l'avaluació es realitzarà pels Serveis tècnics municipals.



EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL
CIUTAT D'AMPOSTA

La Mesa trasllada les ofertes presentades als tècnics designats a l'efecte per tal que procedixin a efectuar la valoració de les ofertes, d'acord amb els criteris establerts al Plec de clàusules reguladores del procediment, donant trasllat d'aquesta a la Mesa de contractació per la realització d'una nova sessió pública en la qual es donarà lectura a les valoracions del contingut dels sobres número 2 i l'obertura dels sobres número 3.

I essent aquesta la única funció per a la qual ha estat convocada, la Mesa dóna per acabat l'acte i de tot l'actuat es formula la present acta que signen tots els assistents.

